



| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| Feuerwehr | 122 | Örtliche Feuerwehr | |
| Polizei | 133 | Örtliche Polizei | |
| Rettung | 144 | Örtliche Rettung | |
| Euronotruf | 112 | Apothekernotruf | 1455 |
| Ärzte-Notdienst | 141 | Gasotruf | 128 |

Name

Telefonnummer

| | Name | Telefonnummer |
|---|------|---------------|
| Stromversorger | | |
| Bezirksamt / BH | | |
| Gemeinde | | |
| Geschäftsführung | | |
| Werksleitung | | |
| Brandschutz-beauftragter | | |
| Gefahrgut-beauftragter | | |
| Umwelt-beauftragter | | |
| Sicherheits-fachkraft | | |
| Störfall-beauftragter | | |
| Person, die eine Evakuierung leiten kann | | |
| Aufzugswart | | |



Erwin Gütl
Sicherheitstechnik Erwin Gütl



Ing. Martin Swoboda
TÜV AUSTRIA Services GMBH

Alle prüfpflichtigen Gewerke übersichtlich in einem Kontrollbuch

Mit dem bereits seit Jahren erfolgreichen TÜV AUSTRIA Brandschutzbuch und Objektsicherheitsbuch stellt der TÜV AUSTRIA Brandschutzbeauftragten, Technikern für brandschutztechnische Anlagen, Zuständigen für Brandsicherheit und Objektsicherheitsprüfern eine praktische Unterstützung bei der ordnungsgemäßen Dokumentation ihrer Tätigkeit zur Verfügung.

Ein Kontrollbuch ist jedem Betreiber einer brandschutztechnischen Anlage bei der Errichtung einer Neuanlage mit den Bestandsunterlagen zu übergeben. Auch bei bestehenden brandschutztechnischen Anlagen ist bei Eigenkontrollen, Instandhaltung oder Wartungsarbeiten der Betreiber auf die Pflicht zur Führung eines Kontrollbuches hinzuweisen.

Das neue TÜV AUSTRIA Kontrollbuch für brandschutztechnische Anlagen ergänzt das Brandschutz- und Objektsicherheitsprüfbuch und elektronische Brandschutzbücher mit den Details zur Prüfung für jedes Gewerk. Erstmals gibt es damit eine Zusammenfassung aller im Brandschutz prüfpflichtigen Gewerke mit den Details der verpflichtenden Kontrollen sowie den vorgeschriebenen Zeitabständen in einem übersichtlichen Prüfbuch:

- ✓ Brandmeldeanlagen
- ✓ Rauch-/Wärmeabzugsanlagen
- ✓ Druckbelüftungsanlagen
- ✓ Fluchtwegsbeleuchtung
- ✓ Löschwasseranlagen Trocken
- ✓ Löschwasseranlagen Nass
- ✓ Türschließer
- ✓ Trinkwasserabschottung

Das TÜV AUSTRIA Kontrollbuch für brandschutztechnische Anlagen hilft damit allen im Brandschutz tätigen Personen und dem Betreiber, ihre Aufgaben überschaubar zu gestalten, die vorgeschriebenen Kontrollen durchzuführen und die gesetzlichen Anforderungen wie ihre Aufzeichnungspflichten lt. Arbeitsstättenverordnung ordnungsgemäß zu erfüllen.

Nur durch die regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandhaltung der brandschutztechnischen Anlagen und die damit verbundenen Eintragungen in das Kontrollbuch ist die Qualitätssicherung und Funktion der brandschutztechnischen Anlagen sichergestellt.

Nicht das Kontrollbuch bestimmt die Funktion der brandschutztechnischen Anlage, sondern die durchgeführte Eigenkontrolle dokumentiert die Funktion der brandschutztechnischen Anlage im Ernstfall. Dieser Satz war unsere Inspiration, das TÜV AUSTRIA Kontrollbuch für brandschutztechnische Anlagen zu erstellen.

Bei Fragen und für allfällige Anregungen sind wir für Sie unter martin.swoboda@tuv.at und erwin.guetl@garagenstadt.at erreichbar.

20__

| Quartal | Datum | Position | Name | Unterschrift |
|---------|-------|----------|------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Das Kontrollbuch für brandschutztechnische Anlagen wurde gelesen und zur Kenntnis genommen.

20__

| Quartal | Datum | Position | Name | Unterschrift |
|---------|-------|----------|------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Nachweisliche Vorlage des Kontrollbuchs für brandschutztechnische Anlagen

2021

| Quartal | Datum | Position | Name | Unterschrift |
|---------|-----------|----------------|----------------|---|
| 1. | 19.3.2021 | Betriebsleiter | Max Mustermann |  |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |



Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH,
www.laborstrauss.com

Ausfüllhilfe

| | Firma | Telefonnummer |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Errichterfirma der Löschwasseranlage | <i>HOLZER-WEIß GmbH</i> | <i>07472 62704</i> |
| Wartungsfirma der Löschwasseranlage | <i>Michalitz</i> | <i>0676 3157882</i> |
| Abnehmende Stelle – Abschlussprüfung | <i>Sicherheitstechnik Erwin Gütl</i> | <i>0676 4280098</i> |
| Abnehmende Stelle – Revision | <i>Sicherheitstechnik Erwin Gütl</i> | <i>0676 4280098</i> |
| Erstinbetriebnahme | <i>04/2019</i> | (Monat/Jahr) |
| nächste Revision | <i>04/2024</i> | (Monat/Jahr) |
| nächste Wartung/Instandhaltung | <i>04/2021</i> | (Monat/Jahr) |

| Positions- kennung | empfohlener Kontrolltyp | vorhanden im Objekt | | Beschreibung |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | ja | nein | |
| LWA TRO 1 | vierteljährlich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Löschwasseranlage Trocken (Steigleitungen) Ist die Einspeisestelle frei zugänglich? Sind offensichtliche Mängel vorhanden? Ist die Gängigkeit der Türverschlüsse gegeben? Sind die Schlauchanschlussventile geschlossen? Sind die Blindkupplungen vorhanden? Ist die Löschleitung entleert? Sind sämtliche Entnahmestellen frei zugänglich? |
| LWA TRO 2 | jährlich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Feuerwehrezufahrt und -aufstellfläche Ist die Entfernung (tatsächliche Weglänge) der Einspeisestelle zu der für Löschfahrzeuge zufahrbaren Stelle unter 15 Meter? |
| LWA TRO 3 | jährlich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Löschwasserversorgung Sind Hydranten vorhanden? Sind sie auch für die Einsatzkräfte schnell auffindbar? |
| LWA TRO 4 | jährlich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Berichte Vorhandensein eines aktuellen Überprüfungsberichtes/Instandhaltungsberichtes nach TRVB F 128/TRVB 128 S Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 5 Jahren revidiert? |
| LWA TRO 5 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sonstige (Herstellieranforderung oder Errichteranforderungen) |

Wartungen

| Positions- kennung | Firma | Termin |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <i>LWA TRO</i> | <i>Michalitz</i> | <i>15.2.2021</i> |

Mängelprotokoll-Liste

| Positions- kennung | Mangel | gemeldet | Datum |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------|
| <i>LWA TRO</i> | <i>Löschwassereinspeisung beschädigt</i> | <i>Fa. Holzer-Weiß</i> | <i>20.4.2021</i> |

| | Kontrolltermin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAI | | JUN | | JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEZ | |
| | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein | ok | nein |
| | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | | Kurzzeichen | |
| | 15 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SWO | | | | | | SWO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SWO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SWO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SWO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Mangel | Datum | Unterschrift |
|--|--------|-----------|---|
| | keine | 15.2.2021 |  |

| | Unterschrift | erledigt bis | Datum | Ok | Unterschrift |
|--|---|--------------|-------|----|--------------|
| |  | Ende Mai | | | |