

**Name Objekt**

**Straße**

**PLZ**

**Ort**

**Nutzung**

**Name**

**Kurzzeichen**

**Telefonnummer**

**Brandschutzbeauftragter**

**Brandschutzbeauftragter-Stv.**

**Objektsicherheitsprüfer**

**Haustechniker**

**Brandschutzwarte**

**Name**

**Zutreffendes  
ankreuzen**

**TRVB 120** Betriebsbrandschutz Eigenkontrolle

**TRVB 131** Schulen Betriebsbrandschutz – Organisation

**TRVB 133** Krankenhäuser und Pflegeheime  
Teil 2 Betriebliche Maßnahmen



<b>Feuerwehr</b>	<b>122</b>	<b>Örtliche Feuerwehr</b>	
<b>Polizei</b>	<b>133</b>	<b>Örtliche Polizei</b>	
<b>Rettung</b>	<b>144</b>	<b>Örtliche Rettung</b>	
<b>Euronotruf</b>	<b>112</b>	<b>Apothekernotruf</b>	<b>1455</b>
<b>Ärzte-Notdienst</b>	<b>141</b>	<b>Gasotruf</b>	<b>128</b>

	Name	Telefonnummer
<b>Stromversorger</b>		
<b>Bezirksamt / BH</b>		
<b>Gemeinde</b>		
<b>Geschäftsführung</b>		
<b>Werksleitung</b>		
<b>Brandschutz-beauftragter</b>		
<b>Gefahrgut-beauftragter</b>		
<b>Umwelt-beauftragter</b>		
<b>Sicherheits-fachkraft</b>		
<b>Störfall-beauftragter</b>		
<b>Person, die eine Evakuierung leiten kann</b>		
<b>Aufzugswart</b>		



**Erwin Gütl**  
Sicherheitstechnik Erwin Gütl



**Ing. Martin Swoboda**  
TÜV AUSTRIA Services GMBH

## **Anschaulich beschreiben, ordnungsgemäß dokumentieren**

Das TÜV AUSTRIA Brandschutzbuch und Objektsicherheitsprüfbuch erscheint bereits in der 4. Auflage. Dieses Buch soll den Brandschutzbeauftragten und Zuständigen für Brandsicherheit und Objektsicherheitsprüfern in Ausübung ihrer Tätigkeit eine praktische Unterstützung bei der Arbeit sein. Seit der 3. Auflage wird die TRVB 120/131/133 in Kombination mit der ÖNORM B 1301 in einem eigenen Buch aufgelegt. Für die 4. Auflage wurden die Inhalte erneut aktualisiert und erweitert. Damit können alle Bereiche, die den Brandschutz betreffen, gesetzesgemäß anschaulich beschrieben und ordnungsgemäß dokumentiert werden.

In § 45 Abs. 3 der Arbeitsstättenverordnung steht bei den Maßnahmen im Falle eines erhöhten Brandschutzes geschrieben, dass der Brandschutzbeauftragte ein Brandschutzbuch zu führen hat, in welchem folgende Punkte festzuhalten sind:

- ✓ die Ereignisse der Eigenkontrolle und die getroffenen Maßnahmen zur Mängelbehebung,
- ✓ die durchgeführten Überprüfungen und deren Ergebnisse,
- ✓ die durchgeführten Brandschutzübungen und
- ✓ alle Brände und deren Ursachen.

Soweit die gesetzliche Grundlage, deren praktikable Umsetzung den beiden Autoren bei der Erstellung dieses Buches sehr wichtig war.

Bei Fragen und für allfällige Anregungen sind wir für Sie unter [martin.swoboda@tuv.at](mailto:martin.swoboda@tuv.at) und [erwin.guetl@garagenstadt.at](mailto:erwin.guetl@garagenstadt.at) erreichbar.

# Vereinbarung

zwischen

..... (Firmenbuchwortlaut/Unternehmensbezeichnung)

..... (Adresse, bei Filialbetrieb ist hier die Adresse der Zentrale einzufügen)

..... (FN Buch Nummer/Gericht) **als Auftraggeber**

vertreten durch ..... (Name/Position)

und

Herrn/Frau ..... (Name, Personalzahl)

über die

## Bestellung zum/zur Brandschutzbeauftragten

Herr/Frau ..... (Name) wird mit sofortiger Wirkung zum/zur Brandschutzbeauftragten im Unternehmen

..... (Firmenbuchwortlaut/Unternehmensbezeichnung)

Bereich/Abteilung .....

am Standort ..... (Bezeichnung Filiale/Standort) bestellt.

Die Aufgaben des/der Brandschutzbeauftragten ..... (Name) sind entsprechend den rechtlichen Vorgaben, insbesondere aber gemäß der TRVB O119, Stand ..... wahrzunehmen. Für die Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem/der Brandschutzbeauftragten ..... Wochenarbeitsstunden zur Verfügung.

**Ansprechstelle für die Mängelbehebung ist .....**

Räumlicher Wirkungsbereich .....  
(genaue Bezeichnung des örtlichen Wirkungsbereiches: Standort, Filiale, Objekt, Abteilung, Gebäude etc.)

Sachlicher Wirkungsbereich .....  
(genaue Bezeichnung des sachlichen Wirkungsbereiches: Betrieb, Organisationseinheit, Abteilung, Bereich etc.)

Der/Die Brandschutzbeauftragte ist verpflichtet, allfällige Mängel umgehend schriftlich an .....  
(Ansprechstelle Mängelmeldung, Name/Position, Erreichbarkeit) zu melden.

Ort ..... Datum .....

.....  
Für die Geschäftsführung

.....  
Brandschutzbeauftragte/r

# Vereinbarung

zwischen

..... (Firmenbuchwortlaut/Unternehmensbezeichnung)

..... (Adresse, bei Filialbetrieb ist hier die Adresse der Zentrale einzufügen)

..... (FN Buch Nummer/Gericht) **als Auftraggeber**

vertreten durch ..... (Name/Position)

und

Herrn/Frau ..... (Name, Personalzahl)

über die

## **Bestellung zum/zur Brandschutzwart/Brandschutzwartin**

Herr/Frau ..... (Name) wird mit sofortiger Wirkung  
zum/zur Brandschutzwart/Brandschutzwartin im Unternehmen

..... (Firmenbuchwortlaut/Unternehmensbezeichnung)

Bereich/Abteilung .....

am Standort ..... (Bezeichnung Filiale/Standort) bestellt.

Ihre Aufgabe ist es, den/die Brandschutzbeauftragte/n ..... (Name)  
und dessen/deren Stellvertreter ..... (Name) bei der  
Wahrnehmung der Aufgaben gemäß §§ 43 und 45 AstV zu unterstützen.

Räumlicher Wirkungsbereich .....  
(genaue Bezeichnung des örtlichen Wirkungsbereiches: Standort, Filiale, Objekt, Abteilung, Gebäude etc.)

Sachlicher Wirkungsbereich .....  
(genaue Bezeichnung des sachlichen Wirkungsbereiches: Betrieb, Organisationseinheit, Abteilung, Bereich etc.)

Im Rahmen der Tätigkeit verfügt der Brandschutzwart/die Brandschutzwartin über die  
für die Ausübung der Tätigkeit notwendigen Weisungs- und Kontrollrechte.

Ort ..... Datum .....

.....  
Für die Geschäftsführung

.....  
Brandschutzwart/Brandschutzwartin

## 20\_\_

Quartal	Datum	Position	Name	Unterschrift
1.				
2.				
3.				
4.				


Das Brandschutz- und Objektsicherheitsprüfbuch wurde gelesen und zur Kenntnis genommen.

## 20\_\_

Quartal	Datum	Position	Name	Unterschrift
1.				
2.				
3.				
4.				

# Nachweisliche Vorlage von Brandschutz- und Objektsicherheitsprüfbuch

2021

Quartal	Datum	Position	Name	Unterschrift
1.	19.3.2021	Betriebs- leiter	Max Mustermann	
2.				
3.				
4.				

## Anleitung zur Benutzung des Kontrollbuches

Pos.	empfohlener Kontrolltyp	Wartungsdatum	Vorhanden im Objekt		Beschreibung
			Ja	Nein	
1	jährlich		☒		<b>Feuerwehruzufahrt und -aufstellfläche</b> Werden diese Flächen häufig verstellt? Sind die Bodenmarkierungen verwittert? Werden Halteverbote eingehalten? Sperbarkeit von Abschränkungen, Poller u.A. gegeben? Sind alle Verkehrszeichen vorhanden? Aufstellflächen freigehalten – Anleiterbarkeit – Beschilderung Einheitszylinder-Schlüssel, FW-Schlüsselsafe Wird die Schneeräumung bei Bedarf durchgeführt?
2	jährlich		☒		<b>Löschwasserversorgung</b> Sind Hydranten vorhanden?
			☒		Sind Hydranten zugänglich? Wurde die Funktionsprüfung durchgeführt?
				☒	Sind Unterflurhydranten entsprechend gekennzeichnet?
			☒		Sind die Hydranten richtig im Brandschutzplan eingezeichnet? Sind sie auch für die Einsatzkräfte schnell auffindbar?
3	jährlich		☒	<b>Löschwasserentnahmestellen (Bach, Brunnen, Teiche usw.)</b> Ist die freie Zufahrt gegeben? Ist die Benutzbarkeit auch im Winter gegeben? Ist eine Zusatzausrüstung (Saugleitung, Feuerweherschloss, Beschilderung) gegeben und in Ordnung? Ist der allgemein Zustand in Ordnung? Ist der Bescheid erfüllt?	
4	jährlich		☒	<b>Löschwasserrückhaltung</b> Ist der Bescheid erfüllt? Ist die Funktionsfähigkeit und Dichtheit gegeben?	
5			☒	<b>Löschmittel- und Sonderlöschmittelbevorratung</b> Ist das Löschmittel nicht abgelaufen? Ist die Menge laut Bescheid vorhanden?	
6	jährlich		☒	<b>Brandabschnitte (Wände, Decken etc.)</b> Ragt die Brandwand über die Dachhaut hinaus? Sind Beschädigungen erkennbar? Gibt es nicht verschlossene Durchbrüche? Führen nicht abgeschottete Kabeltassen durch die Brandwand? Sind zusätzliche Rohrleitungen eingebaut? Befinden sich durchgehende Lüftungsleitungen ohne Klappen in der Wand? Weisen Brandschutzanstriche Beschädigungen auf?	
7	jährlich	5/ 2020	☒	<b>Brandschutzklappen</b> Sind die Klappen direkt an die Wand angeschlossen? Sind freie Strecken mit Brandschutzplatten verkleidet? Wird die Wartung (Wartungsbericht) der Brandschutzklappen durchgeführt? Ist der Rückstellhebel leicht zugänglich? Liegt die Vermutung nahe, dass in den Leitungen ein hoher Verschmutzungsgrad vorliegt?	
8	jährlich		☒	<b>Lüftungsleitungen</b> Besteht die Gefahr der Ablagerung brennbarer Stoffe in den Leitungen? Gibt es eine ausreichende Anzahl an Reinigungsöffnungen? Werden Reinigungsprogramme durchgeführt und dokumentiert?	
9	jährlich		☒	<b>Abschottungen</b> Ist der Anstrich am und um das Schott vollflächig vorhanden? Befinden sich im Schott Durchbrüche, die nicht verschlossen sind? Ist das Schott richtlinienkonform gekennzeichnet?	
10	vierteljährlich	4/ 2020		<b>Brandschutztüren</b> Wird der Schließbereich freigehalten? Ist die Tür mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend? Weist die Tür Beschädigungen auf? Befindet sich im Falzbereich oder auf der Tür eine Kennzeichnung?	
11	vierteljährlich			<b>Rauchschtztüren</b> Wird der Schließbereich freigehalten? Ist die Tür mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend? Weist die Tür Beschädigungen auf? Befindet sich im Falzbereich oder auf der Tür eine Kennzeichnung? Weist die Verglasung Beschädigungen auf? Sind die Dichtungen beschädigt?	



### Kontrolltermin

JAN		FEB		MAR		APR		MAI		JUN		JUL		AUG		SEP		OKT		NOV		DEZ			
ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein	ok	nein
Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen		Kurzzeichen			
7																									
<i>swO</i>																									
7																									
<i>swO</i>																									
7																									
<i>swO</i>																									
7																									
<i>swO</i>																									
7																									
<i>swO</i>																									
7																									
<i>swO</i>																									
10		12																							
<i>Ger swO</i>																									

## Wartungen

Positionskennung	Firma	Termin
010	BSB swo	4/2021
007	Michalitz	5/2021
036	Noris	3/2021

## Mängelprotokoll-Liste


Positionskennung	Mangel	gemeldet	Datum
001	durch Baustelle Feuerwehrzufahrt eingeschränkt	Feuerwehr Haschendorf Kdt. Schlögl	7.1.2021
010	Schließfolgeregelegung Tür 7	Schlosser Herr Karl	12.2.2021

## Ereignisprotokoll-Liste

Datum	Ort	Ereignis
20.2.2020	Müllplatz	Brand des Müllcontainers
15.3.2020	Firmenareal	Unterabschnittsübungen mit Feuerwehr

## Brandschutzprotokoll-Liste

Objekt / Bereich	Datum	Protokoll
Bürogebäude	4.3.2020	Überprüfung der Trockensteigleitung Protokoll-Nr. J 2020/5
Firmenareal	6.3.2020	Besuch Arbeitsinspektor

	Ausführung	Datum	Unterschrift
	Brandschutztüren		
	Brandmeldeanlage		
	Trockensteigleitung	4.3.2021	 (Noris)

	Unterschrift	erledigt bis	Datum	Ok	Unterschrift
	BSB swo	voraussichtl. Baustellenende Juni 2021			
	BSB swo	20.2.2021	14.2.2021	✓	Karl

	Maßnahmen	Unterschrift
	durch Feuerwehr gelöscht	
	Löschwasserrückhaltebecken müssen angeschafft werden	swo

	Bemerkung	Unterschrift
	abgelegt in Wartungsordner	swo
	keine Beanstandung im Brandschutz	swo

# Freigabeschein für brandgefährliche Tätigkeiten

Nr.: .....

<b>Auftraggeber, Ort der Tätigkeit</b>		
<b>Arbeitsort: Betriebs-/Anlagenbereich</b>		
<b>Art der durchzuführenden Arbeiten</b>		
<input type="checkbox"/> Schweißen	<input type="checkbox"/> Flammlöten	<input type="checkbox"/> Schleifen
<input type="checkbox"/> Brennschneiden	<input type="checkbox"/> Trennschleifen	<input type="checkbox"/> Abbrennen
<input type="checkbox"/> Erwärmen		<input type="checkbox"/> Auftauen
<input type="checkbox"/> sonstiges:		
<b>Vorgesehener Zeitraum</b>		
von Datum, Uhrzeit		bis Datum, Uhrzeit
Ausführende Fachfirma		
<b>Freigabe <i>Achtung! Die Freigabe ist nur im Zuge einer Besichtigung vor Ort zu erteilen!</i></b>		
von Datum, Uhrzeit		bis Datum, Uhrzeit
Name		Unterschrift
<b>Verlängerung der Freigabe</b>		
von Datum, Uhrzeit		bis Datum, Uhrzeit
Name		Unterschrift
<b>Auferlegte Brandschutzmaßnahmen vor Arbeitsbeginn</b>		
<input type="checkbox"/> Entfernen brennbarer Stoffe	<input type="checkbox"/> angrenzende Räume überprüfen	
<input type="checkbox"/> Entfernen brennbarer Stäube	<input type="checkbox"/> Arbeitsbereich absichern	
<input type="checkbox"/> Entfernen von Isolierungen	<input type="checkbox"/> Rohrleitung entleeren/spülen	
<input type="checkbox"/> Entfernen von Umkleidungen	<input type="checkbox"/> Rohrleitung abflanschen	
<input type="checkbox"/> Abdecken der brennbaren Stoffe	<input type="checkbox"/> Flansche/Steckscheiben einsetzen	
<input type="checkbox"/> Abdecken von Kabel u. Kabeltrassen	<input type="checkbox"/> .....	
<input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen Ritzen usw.	<input type="checkbox"/> Bediengruppe BMA abschalten:	
<input type="checkbox"/> Reinigung des Arbeitsbereiches	Bediengruppe:	
<b>Je nach Brandrisiko</b>		
<input type="checkbox"/> Brandsicherheitswache durch Firma: 1 Durchführender + 1 Aufsichtsperson		
<input type="checkbox"/> Brandsicherheitswache durch Betrieb		
<input type="checkbox"/> Brandsicherheitswache durch FW – Anzahl der Wachposten:		
<b>Auferlegte Brandschutzmaßnahmen während/nach der Arbeit</b>		
<input type="checkbox"/> Löschgeräte bereitstellen	<input type="checkbox"/> Pulverlöscher, Anzahl:	
<input type="checkbox"/> Löschdecken bereitstellen	<input type="checkbox"/> Schaumlöscher, Anzahl:	
<input type="checkbox"/> Wandhydrant	<input type="checkbox"/> Wasserlöscher, Anzahl:	
<input type="checkbox"/> Löschschlauch/Strahlrohr	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> -Löscher, Anzahl:	
<b>Bediengruppen eingeschaltet:</b> Datum, Uhrzeit:		
<b>Sonstige zu treffende Vorkehrungen</b>		
Alarmierung der Feuerwehr: <input type="checkbox"/> Druckknopfmelder:		<input type="checkbox"/> telefon. Notruf 122
<b>Übernahmebestätigung</b>		
<b>Durchführender (Verantwortlicher)</b> <i>Ich verpflichte mich zur Einhaltung der oben angeführten und umseitigen Brandverhütungsvorkehrungen und ich bestätige den Erhalt dieses Freigabescheines.</i>		
Name, Firma		Datum, Unterschrift:
<b>Brandgefährliche Tätigkeiten wurden beendet.</b>		
Datum/Uhrzeit		Unterschrift
<b>Nachkontrollen</b>		
im gesamten Gefahrenbereich, den daneben, darüber und/oder darunter liegenden Räumen, Schächten und anderen Hohlräumen auf Glimmstellen, Schwelgeruch und Rauchbildung! Diese sind unmittelbar nach Beendigung der Tätigkeit, nach einer halben Stunde und nach zwei Stunden durchzuführen, je nach tatsächlicher Gegebenheit sind kürzere Intervalle bzw. längere Nachkontrollen zu veranlassen.		

Nachkontrollen					
	Datum	Uhrzeit	Name	Anmerkung	Unterschrift
1					
2					
3					
4					
5					

## Brandverhütungsvorkehrungen bei brandgefährlichen Tätigkeiten

Schweißen, Schneiden, Löten, Farbabbrennen, Auftauen, Flämmen, Trennschleifen, usw. auf nicht dafür vorgesehenen ständigen Arbeitsplätzen (wie Baustellen, etc.) sind fast immer mit Brandgefahren verbunden. Denken sie daran:

- ✓ Brennbare Material kann durch Wärmeweiterleitung auch hinter einer nichtbrennbaren Verkleidung (Mörtel, Asbestzement, Blech, usw.) in Brand geraten;
- ✓ Kanäle, Schächte, Rohrleitungen, Blindböden, und ähnliche Hohlräume begünstigen die Brandausbreitung.

Besichtigen Sie deshalb, um sich richtig verhalten zu können, zunächst die Arbeitsstelle sowie ihre Umgebung und

lassen Sie sich vom Auftraggeber über besondere Gefahren informieren.

Nähere Informationen über die mit Feuerarbeiten verbundenen Gefahren finden Sie in der Technischen Richtlinie Vorbeugender Brandschutz TRVB 104 O. „**Brandgefahren beim Schweißen, Scheiden, Löten und anderen Feuerarbeiten**“.

Diese Richtlinie ist bei der für Ihr Bundesland zuständigen Brandverhütungsstelle, beim Österreichischen Bundesfeuerwehrverband oder beim zuständigen Landesfeuerwehrverband erhältlich.

### Vor Beginn der Arbeit

- ✓ Kontrolle der Arbeitsmittel auf einwandfreie Funktion sowie Bestimmungen des zweckmäßigen Standortes der Geräte, um bei Bedarf die Energiezufuhr unterbrechen zu können.
- ✓ In angrenzende Bereiche führende Wand-, Boden- und Deckendurchbrüche, sowie Zwischenböden, Zwischendecken, Fugen und Ritzen, aber auch offene Enden von mit der Arbeitsstelle verbundenen Rohrleitungen mit nicht brennbarem Material, wie angefeuchteter Mineralwolle, Flämmschutzpaste, Lehm, Mörtel und dgl. abdichten. Auf mögliche Wärmeweiterleitung achten!
- ✓ Brennbare Material (auch Staub) im Schutzbereich entfernen. Dies gilt insbesondere auch bei unverschließbaren Durchbrüchen für die Bereiche neben, über und unter der Arbeitsstelle.
- ✓ Verschließen aller Behältnisse mit brennbaren Flüssigkeiten (unabhängig von deren Flammpunkt), dies gilt insbesondere auch für entleerte und nicht gereinigte (Inertisierte) Behältnisse. Ist nicht auszuschließen, dass brennbare Dämpfe bereits im Schutzbereich vorhanden sind oder auftreten können, sind Feuer- und Heißarbeiten verboten.  
*Anmerkung: z. B. durch Abschaltungen von Bediengruppen der Brandmeldeanlage kann es zu Abschaltungen von Lüftungsanlagen kommen, wodurch höhere Konzentrationen von z. B. brennbaren Dämpfen als im Normalbetrieb auftreten können.*
- ✓ Müssen Feuer- und Heißarbeiten direkt an Behältnissen, Rohrleitungen oder Kanälen durchgeführt werden, so sind aus diesen vor Arbeitsbeginn die brennbaren Stoffe zu entfernen und die Behältnisse, Rohrleitungen und Kanäle gründlich zu reinigen. Behältnisse, Rohrleitungen und Kanäle, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Gase befanden, sind zusätzlich entweder vollständig mit Wasser zu füllen oder zu inertisieren.
- ✓ Brennbare Teile, die nicht entfernt werden können, sind mit nichtbrennbaren, die Wärme schlecht leitenden Materialien fugendicht abzudecken (z. B. nicht brennbare Matten oder Platten, nicht aber Bleche) und zuverlässig gegen Entflammung zu schützen.
- ✓ Gefährdete Bauteile sind unmittelbar vor Beginn der Arbeiten mit Wasser zu befeuchten oder mit nassem Sand bzw. gleichwertigen Materialien abzudecken.
- ✓ Bei vorhandener automatischer Brandmeldeanlage ist eine Abschaltung der automatischen Melder nur im Bereich der Arbeitsstelle zu veranlassen! Die übrigen Teile der Brandmeldeanlage bleiben in Betrieb!
- ✓ Brennbare Dämmungen an zu bearbeitenden Bau- oder Anlagenteilen (z. B. Rohrleitungen, Lüftungskanälen, ...) sind um die Arbeitsstelle soweit zu entfernen, dass eine Entzündung ausgeschlossen ist.
- ✓ Es ist die notwendige Anzahl eingewiesener Personen (Kontrollorgane) zur Überwachung der Arbeitsstelle und der Umgebung anzufordern. Bei besonderer Gefahr ist um Brandsicherheitswache bei der Feuerwehr anzusuchen.
- ✓ Tragbare Feuerlöscher sind bereitzustellen oder bei Vorhandensein von Wandhydranten ist eine gefüllte Schlauchleitung in der Nähe der Arbeitsstelle betriebsbereit abzulegen. Weiters haben sich Durchführende und Kontrollorgane mit sonstigen vorhandenen Löschgeräten vertraut zu machen.
- ✓ Der Durchführende von Feuer- und Heißarbeiten und die Kontrollorgane haben sich mit den Alarmierungsmöglichkeiten (Feuerwehr) und der eigenen Fluchtsituation vertraut zu machen und den eigenen Fluchtweg sicherzustellen.

## Während der Arbeit

- ✓ Durchgehende Überwachung aller gefährdeten Bereiche durch den Ausführenden und die Kontrollorgane, insbesondere sorgfältige Überwachung der Flammen, des Funkenwurfes, des Wärmeflusses durch erhitzte Materialien usw.
- ✓ Beseitigen anfallender Elektrodenstummel in geeigneten nichtbrennbaren Behältern oder einem Kübel mit Wasser.
- ✓ Wiederholtes Kühlen und Befeuchten gefährdeter Bauteile mit Wasser.
- ✓ Im Brandfall ist die Arbeit **sofort** einzustellen, die Feuerwehr zu alarmieren, Personen im Gefahrenbereich sind zu verständigen und es sind unverzüglich Löschmaßnahmen einzuleiten (Verhalten im Brandfall).

## Nach Beendigung der Arbeit

- ✓ Nochmaliges Kühlen erhitzter Bauteile, z. B. mit Wasser.
- ✓ Gesamten Gefahrenbereich (siehe Punkt 5 der TRVB 104 O – Tabelle 1) einschließlich daneben, darüber und/oder darunter liegende Räume, Schächte und andere Hohlräume usw. gründlich und wiederholt auf Glimmstellen, Schwelgeruch und Rauchbildung kontrollieren.
- ✓ Diese Kontrollen müssen über mindestens zwei Stunden nach Beendigung der Arbeit durchgeführt werden, wobei jeweils eine Kontrolle bei Beendigung der Tätigkeit, nach einer halben Stunde und nach zwei Stunden erforderlich ist.
- ✓ Abhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten (Lagerungen, baulichen Situation) können auch wesentlich längere Kontrollzeiten und kürzere Zyklen erforderlich sein.
- ✓ *Hinweis: Länger dauernde Arbeitspausen (> 30 min.) sind wie Beendigung der Arbeit zu behandeln.*
- ✓ Sicherstellung, dass die Arbeitsstätte und ihre Umgebung während der erforderlichen Kontrollzeit bei unumgänglicher Feuerarbeit am späten Nachmittag auch während der Nacht zuverlässig überwacht werden.
- ✓ Die Aufbewahrung von Acetylen-, Sauerstoff- und Flüssiggasflaschen über Nacht in Technik- oder Nutzerebenen in der Betriebsanlage ist nicht zulässig, es ist eine Rückführung in die Werkstätte oder geeignete Flaschenlagerräume erforderlich.
- ✓ Zumind. provisorisches Verschließen von Durchbrüchen bei Brandabschnitten (z. B. Brandschutzpolster, Steinwolle, ...)
- ✓ Wiedereinschalten der Brandmeldeanlage (Melder/Bediengruppen) veranlassen.
- ✓ Wiedereinräumen von brennbarem Material erst mehrere Stunden nach Beendigung der Nachkontrollen.
- ✓ Kommen Sie einmal unvorhergesehen in die Lage, Montage- und Reparaturarbeiten an einem Ort auszuführen, an dem die genannten Schutzmaßnahmen nicht genügen oder sich nicht durchführen lassen, so wenden Sie Kaltverfahren wie Schrauben, Sägen usw. an. Können Sie nicht selbst entscheiden, erörtern Sie das Vorgehen mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Vertreter des Auftraggebers. Lassen Sie sich nie durch Zeitnot und andere Umstände zur Umgehung dieser Weisungen verleiten.

## Im Brandfall

### 1. ALARMIEREN

Telefon Notruf 122

### 2. RETTEN

gefährdete Personen warnen

### 3. LÖSCHEN

wenn möglich, Brandbekämpfung aufnehmen, Feuerwehr einweisen

---

Unterschrift des verantwortlichen Durchführenden (Brandverhütungsvorkehrungen zur Kenntnis genommen)

## Die TÜV AUSTRIA Brandschutzbücher



### **BRANDSCHUTZBUCH GEM. TRVB 120/131/133**

### **OBJEKTSICHERHEITSPRÜFBUCH GEM. ÖNORM B 1301**



### **BRANDSCHUTZBUCH GEM. TRVB 116 FÜR WOHNHAUSANLAGEN**

### **OBJEKTSICHERHEITSPRÜFBUCH GEM. ÖNORM B 1300**

Entwickelt von Praktikern für Praktiker. Zur professionellen Verwaltung und Durchführung von Brandschutzaufgaben und Objektsicherungsaufgaben

## **PDF-Downloads zu den TÜV AUSTRIA Brandschutzbüchern**

Folgende Dokumente stehen Ihnen als PDF-Download unter [www.tuv-akademie.at/brandschutzformulare](http://www.tuv-akademie.at/brandschutzformulare) zur Verfügung:

- ✓ Verhalten im Brandfall
- ✓ Freigabeschein für brandgefährliche Tätigkeiten
- ✓ Freigabeschein für vereinfachte Freigabe
- ✓ Bestellung zum/zur Brandschutzbeauftragten
- ✓ Bestellung zum/zur Brandschutzwart/in
- ✓ Bestellung zum/zur Objektsicherheitsprüfer/in